

Nabava

Pošiljatelj: Nabava <nabava@donjimiholjac.hr>
Poslano: 16. studenog 2020. 07:29
Prima: 'Ukras d.o.o.'
Kopija: procelnik@donjimiholjac.hr
Predmet: RE: DOGRADNJA RIBIČKOG DOMA U NASELJU PODGAJCI PODRAVSKI

Važnost: Visoko

Poštovani, ispričavamo se zbog kašnjenja u odgovoru na vaš upit. U Tenderu ostavite kako ste i naveli za stavku „Razvodni ormar GR ukupno – komplet“ iznos 0,00 kn, jer ste iznos već dali u stavci „1.2“ Tendera. Rok za dostavu ponuda se produžuje do 19.11.2020. godine u 12:00 sati.

S poštovanjem,



Grad Donji Miholjac
Vukovarska 1/1
HR-31540 Donji Miholjac
tel. 031/631-161
fax. 031/631-160
e-mail: nabava@donjimiholjac.hr

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD DONJI MIHOLJAC GRADSKA UPRAVA			
Primljeno:	12. 11. 2020.	Org. jed.	
Klasifikacija za obradu			04
333-01	20-01	16	
Uredbeni broj	383-20-03	Pril.	Vrij.
		-	-

Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive podatke. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada Donjeg Miholjca i Grad Donji Miholjac ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko su netočni bilo koji navedeni podaci ili informacije sadržani u ovoj poruci.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Donji Miholjac City and Donji Miholjac City assumes no responsibility for any incorrect data or information contained within this message.

From: Ukras d.o.o. <ukras@os.t-com.hr>
Sent: Thursday, November 12, 2020 11:12 AM
To: nabava@donjimiholjac.hr
Subject: FW: DOGRADNJA RIBIČKOG DOMA U NASELJU PODGAJCI PODRAVSKI

Poštovani,

Molimo da odgovorite na naš upit za pojašnjenjem budući se približava rok za predaju ponude.
Možemo li cijenu za Razvodni ormar GR ukupno komplet 1 ostaviti 0,00?

S poštovanjem

UKRAS d.o.o.
Sv.L.B. Mandića 111p
31000 Osijek
OIB: 55269070381
Tel.: +385 (31) 501 155
Fax: +385 (31) 501 030
ukras@os.t-com.hr

From: Ukras d.o.o. [<mailto:ukras@os.t-com.hr>]
Sent: Monday, November 9, 2020 11:46 AM
To: 'nabava@donjimiholjac.hr'
Subject: DOGRADNJA RIBIČKOG DOMA U NASELJU PODGAJCI PODRAVSKI

Poštovani,

U privitku dostavljamo stavku iz troškovnika za elektroinstalacije u kojoj je razvodni ormar podijeljen na podstavke i onda se još jednom treba nuditi kao komplet. Ako popunimo sve stavke imat ćemo dupli iznos za stavku broj 1.2.

Molimo pojašnjenje.

S poštovanjem
Sanja Antunović

UKRAS d.o.o.
Sv.L.B. Mandića 111p
31000 Osijek
OIB: 55269070381
Tel.: +385 (31) 501 155
Fax: +385 (31) 501 030
ukras@os.t-com.hr



Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
www.avast.com

XV SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA ELEKTROINSTALACIJA

1. RAZVODNI ORMARI ENERGETSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

RED. BR.	OPIS	JED. MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
1.1.	Demontaža postojećeg razvodnog ormara, priprema za ugradnju novog te vraćanje zidnih površina u prethodno stanje (nakon ugradnje novog ormara)	komplet	1	0,00	0,00
1.2.	Niskonaponski uzidni razdjelnik, 24+4 modula, 2-redni Razdjelnik mora biti usklađen i izrađen u skladu sa normom HRN IEC 61439-1 ili jednakovrijedno	kom	1	0,00	0,00
	Ormar mora udovoljavati uvjete II klase zaštite od električnog udara kao i odgovarajuću zaštitu od neizravnog dodira				
	U ormar je potrebno ugraditi i spojiti limitator od HEP-a (OSO)				
	U ormar ugraditi sljedeću opremu:				
	Isklopnik 40A/1P	kom	1	0,00	0,00
	Odvodnik prenapona SPD tip 2, 2P, 20kA	kom	1	0,00	0,00
	jednopolni minijaturni prekidač 16A, C karakteristike, 10 kA	kom	2	0,00	0,00
	jednopolni minijaturni prekidač 10A, B karakteristike, 10 kA	kom	2	0,00	0,00
	RCD sklopka 25/2/0,03A	kom	2	0,00	0,00
	Ostali spojni materijal (sabirnice, objemnice, uvodnice i sl.)	komplet	1	0,00	0,00
	Jednopolna shema	kom	1	0,00	0,00
	Razvodni ormar GR ukupno	komplet	1	0,00	0,00
1.3.	Izmješanje postojećeg priključno mjernog ormara KPMO zbog dogradnje zida na postojeće mjesto KPMO-a, u suradnji i prema uputama predstavnika HEP-a. Komplet do potpune funkcionalnosti	komplet	1	0,00	0,00
1. RAZVODNI ORMARI EN. EL. INST. UKUPNO:					0,00 kn